

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

项目信息	<p>项目名称: 常州市中医医院 2#楼中央空调机组维保服务项目</p> <hr/> <p>供应商名称: 约克 (中国) 商贸有限公司</p>
专业人员论证意见	<p>1. 该项目主要是对水冷离心机组(两套约克)和两套风冷涡旋机组(约克品牌)进行年度维保以及运行季节机组的准备和检查。从采购需求中可见, 检查项目很多, 除常规的检测外, 还需要对机组的控制系统、测量元件(多种传感器)和安全性能以及微电脑控制中心设定值的整定等技术复杂的工作。这对空调系统的整体质量和性能十分重要, 由于供应商统一工作能提高效率, 不走弯路, 对保证空调系统的整体质量至关重要。</p> <p>2. 在检测过程中, 如发现部件损坏需更换, 则应保证有同样的配件, 配件的材质、形状、安装尺寸都能得到满足, 保证了空调系统的原配一致性。</p> <p>3. 本次采购金额预算为 13.5 万/年, 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第三款之规定, “必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求, 需要继续从原供应商处添购, 且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的” 可以利用单一来源采购。据以上所述, 建议该项目采用单一来源方式采购。</p>
专业人员签字	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">洪进 202</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>2023 5 22 日期年月日</p> </div> </div>